

SG.26.12.2017

Huwniki, 25.09.2017 r.

Dom Pomocy Społecznej
w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie ,
Huwniki 127,
tel/fax: 16 6719450 , e-mail: dps@dpshuwniki.pl

Pytania i odpowiedzi dotyczące zapytania ofertowego znak:

SG.12.2017 z dnia 22.09.2017r

1. Czy dokumentacja techniczna schematy instalacji jest aktualna ?
Odp. nie posiadamy schematów.
2. Czy możliwy dostęp do ostatnich protokółów
Odp. tak, w siedzibie DPS.
3. Czy sprawdzenie instalacji we wszystkich budynkach?
Odp. w budynkach i pomieszczeniach takich jak: kuchnia, magazyny, pralnia, kotłownia, hydrofornia, oczyszczalni ścieków, kotłownia.
4. W jakich godz. możliwe jest przeprowadzanie pomiarów?
Odp. w godzinach od 7-15 (późniejsze godziny możliwe za zgodą dyrektora).
5. Jaka jest liczba punktów pomiarowych przeglądu instalacji elektrycznej?
Odp. około 200

Dom Pomocy Społecznej w Huwnikach, 37-743 Nowosiółki Dydyńskie , Huwniki 127,
tel/fax: 16 6719450 , e-mail: dps@dpshuwniki.pl

DYREKTOR

Zofia Ważna Lisowiec

