



**agregat chłodniczy 1 - (poczta biurowa)**

nr pomieszczenia	rodzaj	powierzchnia m <sup>2</sup>	wolumen m <sup>3</sup>
1	magazyn	3,5,52	100,58
2	okrap kuchenny	2,17	5,85
3	kuchnia	6,52	20,76
4	poczta biurowa	16,99	50,97
11	poczta recepcyjna	21,80	71,29
12	poczta biurowa	17,05	55,75
13	biurowiec	16,10	52,85
14	biurowiec	13,2	43,16
16	poczta biurowa	15,84	51,80
17	okrap kuchenny	2,17	5,85
18	okrap kuchenny	3,27	10,25
	razem	254,71	815,21

**agregat chłodniczy 2 - (serwerownia)**

nr pomieszczenia	rodzaj	powierzchnia m <sup>2</sup>	wolumen m <sup>3</sup>
15	serwerownia	3,16	10,33
	razem	3,16	10,33

**agregat chłodniczy 3 - (kuchnia wydziału gastronomicznego)**

nr pomieszczenia	rodzaj	powierzchnia m <sup>2</sup>	wolumen m <sup>3</sup>
19	kuchnia	97,91	320,17
21	okrap kuchenny	14,69	43,63
31	zabiegowy	15,26	45,32
	razem	127,86	409,12

Autor		mgr inż. Jan Hrynyszyn	
Projekt		Instalacja klimatyzacji VRF	
Tematyka		Instalacja klimatyzacji VRF	
Uruchomienie		1:100	
Skala		Zbiornik	
Numer		37-743 Nowosiedki Dywisyjne, Humniki 127	
Adres		Instalacja klimatyzacji VRF w budynku DPS-Humniki	
Nazwa obiektu		Dom Pomocy Społecznej w Humnikach Humniki 127	
Adres obiektu		37-743 Nowosiedki Dywisyjne	
Numer rysunku		UW/VIII/0369/15/87	
M. W.		2	